

Barksdale GmbH  
Dorn-Assenheimer Str. 27  
D-61203 Reichelsheim  
Tel. +49- 60 35- 9 49-0  
Fax +49- 60 35- 9 49-1 11  
Email: Info@barksdale.de

**EU-Konformitätserklärung Declaration of Conformity**

**Dokument Nr.:**

Wir erklären in alleiniger  
Verantwortung, dass die mit **CE**  
gekennzeichneten Produkte

**Typ : UDS3(V3),UAS3(V3)**

**Beschreibung :**

Elektronischer Druckschalter/  
-meßumformer  
für allgemeine Anwendung

**mit der Erzeugnis-Nr.:**

0003-XXX  
0423-XXX

die grundlegenden Schutz-  
anforderungen der folgenden  
Richtlinie(n) erfüllen:

2014/68/EU (DGRL) <sup>(1)</sup>  
2014/30/EU (EMV)  
2014/35/EU (NSR)

Die Prüfung der Geräte wurde  
entsprechend der folgenden  
EMV-Norm geprüft:

(1) nur bei PS>200 bar;  
druckhaltendes Ausrüstungsteil;  
Modul A

Jahr der Kennzeichnung: 05

Barksdale GmbH  
Reichelsheim, den 24.10.2024

Michael Weileder



Managing Director

**Document No.:**

**923-1357 Rev.: G 24/264**

We declare under our  
sole responsibility, that the **CE**  
marked products

**Type : UDS3(V3),UAS3(V3)**

**Description :**

Electronic pressure switch/  
-transmitter  
for general application

**with the product nr.:**

0003-XXX  
0423-XXX

are in conformity with the essential  
protection requirements  
of the directive(s):

2014/68/EU (PED) <sup>(1)</sup>  
2014/30/EU (EMC)  
2014/35/EU (LVD)

The devices have been tested  
according to the EMC standard :

**EN 61326-1 :2013**  
**EN 61010-1 :2011**  
**EN 60947-1 :2015**

(1) only PS>200 bar  
pressure accessory;  
Module A

Year of CE-marking: 05

**Declaration de Conformité**

**Document No.:**

Nous déclarons sous notre  
seule responsabilité que les **CE**  
appareils marqués

**Type : UDS3(V3),UAS3(V3)**

**Description :**

Pressostat/capteur de pression  
électronique pour  
applications générales

**avec le code d'article:**

0003-XXX  
0423-XXX

sont conformes aux exigences  
essentielle de sécurité a  
de la (les) directive(s):

2014/68/EU (DESP) <sup>(1)</sup>  
2014/30/EU (CEM)  
2014/35/EU (DBT)

Les appareils ont été vérifiés  
suivant les normes EMC :

(1) seulement PS>200 bar;  
accessoires sous pression;  
Module A

Année de marquage: 05

Tobias Diehl



Engineering Manager